



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ
ЛЕНЭНЕРГО
196247, Санкт-Петербург, площадь Конституции, 1

тел: (812) 595-86-13, факс: (812) 494-32-54
E-mail: office@lenenergo.ru
Горячая линия: (812) 494-31-71

ИНН/КПП 7803002209/781001001
ОКАТО 40284563000 ОГРН 1027809170300
ОКВЭД 40.10.2, 40.10.3

№ _____
На № _____ от _____

Приложение № 1
к Договору об оказании услуг

№ *02-14101-12/7949-7-12*
от *09.06* 200*2*г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ на технологическое присоединение электроустановок

Заявка № 12-7949

Наименование сетевой организации: **ОАО «Ленэнерго»**

Заявитель: **Дачное некоммерческое партнерство «Ропшинские высоты**

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя (объект): **земельный участок.**
2. Местонахождение объекта (адрес): **Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Ропшинское СП», ЗАО «Красносельское», у д. Михайловская, рабочий участок 76.**
3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет: **161,9 кВт.**
4. Категория надёжности:
электроприемники 3-й категории надежности: **161,9 кВт.**
5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: **0,38 кВ.**
6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя:
7. Точки присоединения: **РУ-0,38 кВ новой ТП по п. 10.1.**
Точка присоединения мощности является границей балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности электросетей между *Заявителем и сетевой организацией.*
8. Основной источник питания: **ПС-110/10 кВ № 391.**
9. Резервный источник питания: **нет.**

10. Сетевая организация осуществляет:

10.1. Построить и оборудовать новую ТП, с установкой одного трансформатора требуемой мощности, напряжением -10/0,38 кВ, со щитом 0,38 кВ.

Комплектацию ТП и тип устанавливаемого оборудования согласовать с Филиалом ОАО «Ленэнерго» «Гатчинские электрические сети» на этапе проектирования. Выполнить подъездные пути к ТП и обеспечить доступ персонала Филиала ОАО «Ленэнерго» «Гатчинские электрические сети». Место установки ТП согласовать с Филиалом ОАО «Ленэнерго» «Гатчинские электрические сети» и землевладельцем.

На подходах к ТП предусмотреть зону для строительства в дальнейшем ЛЭП 10-0,38 кВ сторонних потребителей.

10.2. Построить ЛЭП-10 кВ от РУ-10 кВ новой ТП (сооружаемой силами ОАО «Ленэнерго» для электроснабжения ДНП «Михайловские дачи») до РУ-10 кВ новой ТП по п.10.1. (ориентировочная длина 1500 м). Тип, марку, сечение ЛЭП определить проектом.

10.3. Организовать учет электроэнергии на границе балансовой принадлежности в РУ-0,38 кВ новой ТП по п.10.1.

11. Заявитель осуществляет:

11.1. При разработке проекта планировки территории объекта предусмотреть: